



**ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

РШЕННЯ

від 04.12.2023 року №398

***Про затвердження поточних
індивідуальних технологічних
нормативів використання питної води***

Відповідно до статей 30, 52, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 29 Закону України “Про питну воду та питне водопостачання”, статті 40 Водного кодексу України, наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 №180 “Про затвердження Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.09.2014 року за №1063/25840 та від 25.06.2014 №181 “Про затвердження Методики розрахунку технологічних витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.09.2014 року за №1064/25841 та керуючись пунктом 11 “Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення”, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 №179, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.09.2014 року за №1062/25839, враховуючи звернення обслуговуючого кооперативу “Чиста Вода-М” від 23.11.2023, погодження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води сектору Державного агентства водних ресурсів України у Вінницькій області від 01.11.2023 та управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації від 10.11.2023, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Встановити поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (ПТНВПВ) обслуговуючому кооперативу “Чиста Вода-М” (код

згідно з ЄДРПОУ 38487221) при централізованому водопостачанню вулиць Сонячна, Лесі Українки, Залізнична с. Максимівка Збарзької міської територіальної громади Тернопільського району Тернопільської області, загальним обсягом 174,97 м³/1000 м³ піднятої води (додається) терміном на 5 років, в тому числі:

втрати питної води у водопровідному господарстві – 153,19 м³/1000 м³ піднятої води,

технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві – 21,78 м³/1000 м³ піднятої води.

**В.о. Збарзького міського голови,
секретар ради**

Р.П. Напованець