



**ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА  
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
РІШЕННЯ**

**від 26.01.2024р. № 26**

***Про затвердження інструкції  
про заходи пожежної безпеки  
та план заходів МПО***

Згідно статті 36 Закону України “Про місцевого самоврядування в Україні”, Кодексу цивільного захисту України та Правил пожежної безпеки України затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України, на виконання абзацу 1, частини 1, пункту 8 Порядку утворення та функціонування пожежно – рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої пожежної охорони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 квітня 2023 року № 315 з метою дотримання вимог пожежної безпеки в службових (адміністративних) приміщеннях Збараської міської ради, та забезпечення пожежної безпеки на території Збараської міської територіальної громади, запобігання виникнення пожеж та нещасних випадків під час пожеж виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити інструкцію Про заходи пожежної безпеки для службових (адміністративних) приміщень Збараської міської ради , що додається.
2. Затвердити план заходів місцевої пожежної охорони Збараської міської ради із запобігання виникненню аварій, пожеж та інших надзвичайних подій на 2024 рік (далі – план заходів) (додається).
3. Сектору цивільного захисту управління регіонального розвитку міської ради в місячний термін погодити план заходів з Тернопільським районним управлінням Головного Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області.

**В.о. Збараського міського  
голови (секретар ради)**

**Роман НАПОВАНЕЦЬ**

ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішенням виконавчого комітету  
Збарзської міської ради  
від 26.01.2024 рік №26

## ІНСТРУКЦІЯ

### Про заходи пожежної безпеки для службових (адміністративних) приміщень Збарзської міської ради

#### 1. Галузь застосування

1.1. Ця інструкція поширюється на службові (адміністративні) приміщення Збарзської міської ради й визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки в них.

1.2. Інструкція є обов'язковою для вивчення й виконання відповідальною особою за пожежну безпеку, всіма працівниками, які перебувають у службових (адміністративних) приміщеннях, а також обслуговуючим персоналом.

#### 2. Вимоги пожежної безпеки

2.1. Меблі та устаткування мають розміщуватися таким чином, щоб забезпечити вільний евакуаційний прохід до виходу з приміщення (завширшки не менше ніж 1 м).

2.2. Евакуаційні шляхи та виходи слід завжди утримувати вільними, нічим не захащеними.

2.3. При накопиченні горючих відходів (використаного паперу тощо), а також після закінчення роботи їх слід прибирати у спеціально відведені сміттєзбірники.

2.4. Електромережі, електроприлади та апаратура повинні експлуатуватися тільки у справному стані з урахуванням вказівок і рекомендацій підприємств-виробників. У разі пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток та інших електроприладів слід негайно вимкнути їх і вжити необхідних заходів щодо приведення до пожежобезпечного стану.

2.5. Документи, папір та інші горючі матеріали слід зберігати на відстані не менше ніж 1 м від електроцитів, електрокабелів, проводів, 0,5 м – від світильників, 0,25 м – від приладів опалення.

2.6. Шляхи евакуації, що не мають природного освітлення, в разі наявності людей повинні постійно освітлюватись електричним світлом.

2.7. Електрощити, групові електрощити повинні бути оснащені схемами підключення споживачів із пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).

2.8. Встановлення на горючі основи (конструкції) електророзеток, вимикачів, перемикачів та інших подібних апаратів дозволяється тільки з

підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менш ніж на 0,01 м.

2.9. Засоби протипожежного захисту слід утримувати у справному стані.

2.10. Всі працівники повинні вміти користуватися наявними вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння та внутрішніми пожежними кранами, знати місця їх розташування.

2.11. Відстань від найвіддаленішого місця приміщення до найближчого вогнегасника не повинна перевищувати 20 м.

2.12. Пожежні сповіщувачі повинні функціонувати цілодобово і постійно утримуватися в чистоті. До них має бути забезпечений вільний доступ. Відстань від складованих матеріалів і устаткування до сповіщувачів повинна бути не меншою ніж 0,6 м.

2.13. У всіх, незалежно від призначення, приміщеннях, які після закінчення роботи замикаються і не контролюються черговим персоналом, з усіх електроустановок та електроприладів, а також із мереж їх живлення повинна бути відключена напруга (за винятком чергового освітлення протипожежних та охоронних установок, а також електроустановок, що за вимогами технології працюють цілодобово).

2.14. У службових (адміністративних) приміщеннях забороняється:

- улаштовувати тимчасові електромережі;
- застосовувати саморобні некалібровані плавкі вставки в запобіжниках і саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам Правил улаштування електроустановок;
- прокладати електричні проводи безпосередньо по горючій основі;
- експлуатувати світильники зі знятими ковпаками (розсіювачами);
- використовувати вимикачі та штепсельні розетки для розвішування на них одягу або інших предметів;
- обгортати електролампи й світильники папером, заклеювати ділянки електропроводки горючою тканиною, папером;
- користуватися електрочайниками, кавоварками, кип'ятильниками, електроплитками, мікрохвильовими печами, несертифікованими приладами опалення тощо (окрім спеціально відведених та обладнаних місць);
- залишати без нагляду ввімкнені в електромережу кондиціонери, комп'ютери, інше електроустаткування тощо;
- порушувати правила технічної експлуатації електроприладів;
- проводити вогневі, зварювальні та інші роботи без спеціального дозволу;
- захаращувати підходи до засобів пожежогасіння, використовувати пожежні кран-комплекти й пожежний інвентар не за призначенням;
- використовувати для зберігання документів, різних матеріалів, предметів та інвентарю шафи (ніші) інженерних комунікацій;
- куріння за межами спеціально відведених місць забороняється.

**2.15. Відповідальний за пожежну безпеку після закінчення роботи зобов'язаний:**

- ретельно оглянути всі службові приміщення, пересвідчитись у тому, що немає порушень, які можуть призвести до виникнення пожежі;
- перевірити чи закриті вікна;

- вимкнути освітлення, знеструмити прилади та устаткування (за винятком електроустаткування, яке, відповідно до вимог технології, має працювати цілодобово).

### **3. Обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі**

#### **3.1. У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожен працівник зобов'язаний:**

- негайно повідомити про це службу порятунку за номером телефону – 101 . При цьому необхідно назвати адресу об'єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;
- повідомити про пожежу керівника чи відповідну компетентну посадову особу;
- у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газову тощо);
- вимкнути, у разі необхідності, струмоприймачі та вентиляцію (при її наявності);
- вжити (за можливості) заходів для евакуації людей та збереження матеріальних цінностей;
- розпочати гасіння пожежі з використанням вогнегасників та інших наявних засобів пожежогасіння;

#### **3.2. Посадова особа об'єкта, що прибула на місце пожежі, зобов'язана:**

- перевірити, чи викликані пожежно-рятувальні підрозділи (продублювати повідомлення);
  - у разі загрози життю людей негайно організувати їх порятунок (евакуацію), а також захист матеріальних цінностей;
  - видалити за межі небезпечної зони всіх працівників, не пов'язані із ліквідацією пожежі;
  - припинити роботи в будівлі, крім робіт, пов'язаних із заходами щодо ліквідації пожежі;
  - здійснити (за необхідності) відключення електроенергії (за винятком систем протипожежного захисту);
  - забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі;
- організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів забезпечити безперешкодний доступ їх до місця виникнення.

**Керуючий справами (секретар)  
виконавчого комітету**

**Олександр ПРИСЯЖНЮК**

ПОГОДЖЕНО  
Начальник Тернопільського  
Начальник Тернопільського  
РУ ГУ ДСНС України  
у Тернопільській області

ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішення виконавчого комітету  
Збараської міської ради

В. о. Збараського міського голови,  
секретар ради

\_\_\_\_\_ **Віталій ПОВОРОЗНИК**  
\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ р.

\_\_\_\_\_ **Роман НАПОВАНЕЦЬ**  
\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ р.

**ПЛАН**  
**заходів місцевої пожежної охорони Збараської міської ради**  
**із запобігання виникненню аварій, пожеж та інших надзвичайних подій**  
**на 2024 рік**

№ з/п	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Термін виконання
1	2	3	4
1	Проведення профілактично-роз'яснювальної роботи, навчання населення правилам пожежної безпеки, діям під час виникнення пожежі на території громади.	Місцева пожежна команда м. Збараж при МКППОБ "Добробут" Збараської міської ради (далі – МПК м. Збараж), сектор цивільного захисту управління регіонального розвитку міської ради (далі — сектор ЦЗ), Тернопільське районне управління Головного Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області (за згодою) (далі – Тернопільське РУ ГУ ДСНС України у Тернопільській області)	Постійно Протягом року 1) з 10.02.2024р. по 20.02.2024р. 2) з 05.04.2024р. по 10.04.2024р. 3) з 10.06.2024р. по 20.06.2024р. 4) з 05.08.2024р. по 10.08.2024р. 5) з 10.11.2024р. по 20.11.2024р.
2	Розроблення та відпрацювання комплексу організаційних і практичних заходів щодо запобігання виникненню та ліквідації:	сектор ЦЗ управління регіонального розвитку міської ради, МПК м. Збараж при погодженні з 4 Державною пожежно-рятувальною частиною 3 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України в Тернопільській області - (далі-4 ДПРЧ 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області)	
1)	пожеж у лісах та сільськогосподарських угіддях у пожежонебезпечний період;	сектор ЦЗ управління регіонального розвитку міської ради, МПК м. Збараж, 4 ДПРЧ 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області, Збараське лісництво, агропідприємства розташовані на території громади	квітень – жовтень (до закінчення пожежонебезпечного періоду)

2)	нещасних випадків із людьми на водних об'єктах;	сектор ЦЗ управління регіонального розвитку міської ради, МПК м. Збараж, 4 ДПРЧ 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області	постійно
3)	безпечного пропуску паводку, льодоходу і повені у поточному році;	сектор ЦЗ управління регіонального розвитку міської ради, МПК м. Збараж, 4 ДПРЧ 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області	лютий - березень
4)	аварійних ситуацій на внутрішньо-будинкових газових мережах.	сектор ЦЗ управління регіонального розвитку міської ради, МПК м. Збараж, 4 ДПРЧ 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області, Збараське УЕГГ	постійно протягом року
3	Чергування під час проведення пожежонебезпечних робіт, культурно-масових, спортивних, просвітницьких, святкових або інших заходів з масовим перебуванням людей	МПК м. Збараж	постійно протягом року за окремим планом проведення заходів
4	Подання пропозицій на засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Збараській міській раді(далі – комісія з питань ТЕБ та НС) пропозицій щодо вирішення проблемних питань протипожежного захисту об'єктів у населених пунктах громади	сектор ЦЗ управління регіонального розвитку міської ради, МПК м. Збараж	при потребі згідно плану роботи комісії з питань ТЕБ та НС
5	Участь у заходах (змагання, семінари, тренінги, збори, навчання тощо), спрямованих на популяризацію здорового і безпечного способу життя та підвищення рівня практичної підготовки дітей і підлітків до дій у надзвичайних ситуаціях	сектор ЦЗ управління регіонального розвитку міської ради, управління освіти, молоді та спорту міської ради, МПК м. Збараж із залученням фахівців Тернопільського РУ ГУ ДСНС України у Тернопільській області	за окремим планом проведення заходів
6	Популяризація добровільного пожежного руху та пожежно-рятувальної справи серед населення, дітей та підлітків:		
1)	участь в проведенні “Дня цивільного захисту” в освітніх закладах громади	МПК м. Збараж, управління освіти, молоді та спорту міської ради (організатор проведення заходу)	квітень-травень
2)	участь в проведенні “Тижня безпеки дитини” у дошкільних навчальних закладах громади	МПК м. Збараж, управління освіти, молоді та спорту міської ради (організатор проведення заходу)	травень
3)	проведення освітньо-роз'яснювальної роботи серед цивільного населення щодо	МПК м. Збараж, сектор ЦЗ управління регіонального розвитку міської ради, спільно з старостами	постійно протягом року

	розвитку і вступу в добровільні пожежні формування	старостинських округів	
7	Перевірка джерел зовнішнього водопостачання на території громади	МПК м. Збараж	квітень вересень
8	Участь у пожежно-тактичних навчаннях на об'єктах розташованих на території відповідальності, що організуються органами і підрозділами оперативно-рятувальної служби цивільного захисту	Тернопільське РУ ГУ ДСНС України у Тернопільській області, сектор ЦЗ управління регіонального розвитку міської ради, 4 ДПРЧ 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області, МПК м. Збараж	постійно за окремим планом
9	Участь в командно-штабних навчаннях і тренуваннях, які організуються і проводяться на території громади	Тернопільська районна військова адміністрація, Тернопільське РУ ГУ ДСНС України у Тернопільській області, сектор ЦЗ управління регіонального розвитку міської ради, МПК м. Збараж, 4 ДПРЧ 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області	за окремим планом проведення командно- штабних навчань або тренувань

**Керуючий справами (секретар)  
виконавчого комітету  
Збаразької міської ради**

**Олександр ПРИСЯЖНЮК**